

Tyco Building Services Products B.V.  
Herrn Johan van Midwoud  
Kopersteden 1 - P.O. Box 198  
7500 AD Enschede  
NIEDERLANDE

**Schreiben 3612/2016**

Unsere Zeichen: (2101/156/16)-CM  
Kunden-Nr.: 7569  
Sachbearbeiter: Maertins  
Abteilung: BS  
Kontakt: 0531-391-8265  
@ibmb.tu-bs.de

Ihre Zeichen: van Midwoud, Johan  
[Jvanmidwoud@tyco-bspd.com]  
Ihre Nachricht vom: 14.12.2015

Datum: 23.02.2016

**Gültigkeit des Prüfberichtes Nr. (3925/2404)-CM vom 20.02.2006**

Sehr geehrter Herr Johan van Midwoud,


auf Grund Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die in dem o.g. Prüfbericht Nr. (3925/2404)-CM vom 20.02.2006 und im Ergänzungsschreiben Nr. 7190/2009 vom 28.04.2009 gemachten Aussagen zum Brandverhalten von **Tyco Montagesystemen**:


- Befestigungsschienen UNISTRUT P1000T, P1001T, P5500T und P5501T,
- Wandkonsolen UNISTRUT P2663T und P2665 sowie
- Wandkonsolen KON 300/200

bei einer Brandbeanspruchung nach der **Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemäß DIN EN 1363-1 : 1999-10** bis zum 19.02.2021 weiterhin Gültigkeit besitzen.

Der o.g. Prüfbericht in Verbindung mit dieser Verlängerung ersetzt nicht einen Nachweis nach dem deutschen bauaufsichtlichen Verfahren (abZ, abP, ETA).

Mit freundlichen Grüßen

i. A.   
ORR Dr.-Ing. Rohling  
Fachbereichsleiterin

  
i. A.  
Dipl.-Ing. Maertins  
Sachbearbeiter