

## VdS Anerkennung

Rohrhalter an Trapezblech

gültig für

**Trapezblechhänger**

**Dieses Dokument der MÜPRO dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst.  
Der gesamte Inhalt darf für werbliche oder andere Zwecke nur nach Genehmigung durch die MÜPRO verwendet werden.  
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.**



# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

# Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung  
Holder of the Approval

MÜPRO GmbH  
Hessenstraße 11  
DE-65719 Hofheim

## Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

## This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 4880021	4	04.06.2020	03.06.2024

Gegenstand der Anerkennung  
Subject of the Approval

Rohrhalter an Trapezblech/ Pipe fastener for metal roof  
Typ II

Verwendung  
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen  
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen  
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07  
VdS 2100-31:2011-11

Köln, den 04.06.2020

Dr. Reinermann  
Geschäftsführer  
Managing Director

ppa. Bellinghen  
Leiter der Zertifizierungsstelle  
Head of Certification Body



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4880021 vom/ dated 04.06.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Trapezblechhänger aus verzinktem Stahl zum Anschluss einer anerkannten Rohrhalterung an Trapezbleche/ Metal roof hanger made of galvanized steel for connection of VdS-approved pipe fastener for metal roofs</p> <p>Anschlussgewinde M 8 und M 10 für Rohre bis einschließlich DN 50/ Connection thread M 8 and M 10 for pipes up to and including DN 50</p>	II		



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4880021 vom/ dated 04.06.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht / VdS test report	WAL 05018	13.06.2005	
Liste eingereichter Unterlagen/ List of submitted documents	G4880021 04.06.2020 - JA	04.06.2020	1
Zusammenstellungs- zeichnungen / Assembly drawings	30368000 b	26.01.2007	1
Einzelteilzeichnungen / Detail drawings	E 194 01a	10.08.1992	1
Montageanleitung / Installation instruction	163342 1606	01.06.2016	1



**Anlage / Enclosure 3**

**Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4880021 vom/ dated 04.06.2020

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Verwendung des Trapezblechhalters Typ 'II' ist zur Halterung von Rohren bis einschließlich DN 50 zulässig.

The use of the pipe fastener for metal roof type 'II' is allowed to fasten pipes up to and including DN 50.